

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TNHH MTV
THỦY LỢI HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TLHT
V/v mở nước đợt 4 phục vụ
sản xuất vụ Xuân 2026

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Xã Cẩm Xuyên; Xã Cẩm Duệ; Xã Cẩm Hưng; Xã Thiên Cẩm; Xã Yên Hòa; Xã Cẩm Bình; Xã Thạch Xuân; Xã Toàn Lưu; Xã Thạch Lạc; Xã Việt Xuyên; Xã Thạch Hà; Xã Đồng Tiên; Xã Thạch Khê; phường Thành Sen; phường Trần Phú; phường Hà Huy Tập.

Căn cứ vào đề án sản xuất năm 2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và nhu cầu sử dụng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; qua kiểm tra thực tế khu tưới; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh sẽ mở nước phục vụ sản xuất như sau:

1. Hồ Kẽ Gõ:

- Thời gian: Bắt đầu mở nước từ 09h giờ 00 phút ngày 20/03/2026 đến ngày 3/4/2026 (15 ngày), đề nghị địa phương tập trung lấy nước trong thời gian mở tưới.

- Lưu lượng: Đầu kênh chính từ 16 đến 24 m³/s (sẽ điều chỉnh lưu lượng theo nhu cầu thực tế sử dụng nước).

- Yêu cầu các đơn vị trong công ty, các Cụm đầu mối Kẽ Gõ, Bắc Hà, Bắc Kẽ Gõ, Nam Kẽ Gõ có nhiệm vụ quản lý và điều tiết lượng nước này tại các vị trí như sau:

1.1. Cụm đầu mối Kẽ Gõ, Bắc Kẽ Gõ, Nam Kẽ Gõ

TT	Vị trí	Lưu lượng thiết kế (m ³ /s)	Lưu lượng mở tưới (m ³ /s)
I	Tổng lưu lượng đầu kênh chính	29,787	16,0
1	Kênh N1	11,900	8,0
2	Kênh N2	2,950	1,0
3	Các kênh vượt cấp	0,235	0,2
II	Tổng lưu lượng tại HL điều tiết K4+726	14,702	6,8
1	Kênh N3	1,566	0,7
2	Kênh N4	1,596	1,0
3	Kênh N5	0,648	0,4
4	Kênh N6	1,920	1,3
5	Kênh N7	1,780	0,7
6	Kênh N8	2,240	1,4

TT	Vị trí	Lưu lượng thiết kế (m ³ /s)	Lưu lượng mở tưới (m ³ /s)
7	Kênh N9	3,440	0,7
8	Các kênh vượt cấp	1,512	0,6

1.2. Cụm Bắc Kẻ Gỗ

TT	Vị trí	Lưu lượng thiết kế (m ³ /s)	Lưu lượng mở tưới (m ³ /s)
	Tổng lưu lượng điều tiết vào kênh N1		
1	K0 kênh N1	11,900	8,0
2	Điều tiết qua cống Bộc Nguyên	2,250	0,0
3	Các kênh nhánh do Cụm N1 quản lý	3,387	3,0
	Kênh 1-2	0,153	
	Kênh 1-3	0,638	
	Kênh 1-5	0,511	
	Kênh 1-6	0,631	
	Kênh 1-7	0,264	
	Kênh 1-8	0,120	
	Các kênh vượt cấp	1,070	
4	Trước điều tiết K11+391	8,513	5,0
	K0 kênh N1-9	2,689	2,5
	K12+100 kênh N1 (sau máng Khe Chiện)	5,824	2,5

2. Các hồ đập còn lại: Các Cụm quản lý hồ chứa chủ động phối hợp với địa phương thống nhất lịch mở nước phù hợp với kế hoạch sản xuất từng địa phương nhằm đảm bảo cấp nước kịp thời đầy đủ phục vụ sản xuất vừa phải tiết kiệm nước, ghi chép đầy đủ, cụ thể và báo cáo thời gian, lưu lượng mở nước về công ty qua phòng KT.

Đây là đợt mở nước hết sức quan trọng Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh kính đề nghị:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường quán triệt một số nội dung sau:
 - + Chỉ đạo các tổ chức dùng nước phối hợp chặt chẽ với các Cụm thủy lợi để nhận và phân phối nước vào ruộng đúng địa điểm, kịp thời phục vụ sản xuất, đồng thời tưới tiết kiệm (cao và xa trước, thấp trũng và gần kênh sau) tránh thất thoát và lãng phí nước.
 - + Chỉ đạo nhân dân không được vứt rác thải, xác động vật xuống kênh mương gây cản trở dòng chảy và ô nhiễm môi trường công trình thủy lợi.
 - + Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nhắc nhở mọi người dân, trẻ em, học sinh chấp hành nghiêm quy định, chỉ dẫn của các cơ quan chức năng, nghiêm cấm việc tự ý tổ chức vào các công trình thủy lợi hồ, đập, kênh mương để tắm, rửa, vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.
- Đối với các nhà thầu có công trình đang thi công trong hệ thống công trình do Công ty quản lý khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn đang thi công dở dang tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quá trình mở nước phục vụ nhân dân sản xuất.


- Giao các Cụm tổ chức thường trực tại những vị trí xung yếu 24/24 giờ trong quá trình tưới, thường xuyên theo dõi diễn biến công trình, xử lý tạm thời khi xảy ra sự cố (nếu có) và báo cáo lãnh đạo công ty xử lý.

Rất mong nhận được sự phối hợp tốt nhất giữa các địa phương trong khu tưới để Công ty mở nước đạt kết quả tốt nhất. / *đ*

Nơi nhận: *CP*

- Như trên;
- Sở NN&MT; | b/c
- Chi cục thủy lợi; |
- Ban Điều hành;
- Cty CP thủy điện Kè Gỗ;
- Phòng KT, Các Cụm;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thành